



Rangier-Kabelkanal | nur 230V / 400V

RCD (FI)

Diverse Sicherungen ...

Abgangsklemmen bzw N und PE Sammelklemmen

Rangier-Kabelkanal | 24V / Steuer- und Signalleitungen

230V / 400V

24V / Steuer- und Signalleitungen

24V  
NDR-240-24  
Elektrolyse  
230V

24V  
HDR  
30-24  
230V

Relay 1 Relay 2 Relay 3 Relay 4  
Relay 5 Relay 6 Relay 7 Relay 8  
UIOLET  
RELAY EXTENSION

Chlorine pHminus pHplus  
pH CRP  
UIOLET  
DOSING MODULE

Rump Light Refill Solar  
VSPump DMX Analog IN  
UIOLET  
BASE MODULE

Rangier-Kabelkanal

← 230V 24V →

Zuleitung 230/400V  
Abgänge 230V / 400V

Mögliche Anordnung der Komponenten in einer Elektroverteilung unter Einhaltung der nach DIN VDE vorgegebene räumlichen Trennung der Kabelführung (230V / 400V getrennt von Steuer- und Signalleitungen)  
Schaltschrank: Leergehäuse z.B. ARLI 600x800 quer montiert

Netzwerkkabel  
Abgänge 24V  
Sensorleitungen